

Service émetteur : Délégation Départementale du Finistère
Département Santé-environnement

Date : Quimper, le 8 novembre 2018

CC HAUT PAYS BIGOUDEN

(0629)

<p>Prélèvement</p> <p>Installation</p> <p>Point de surveillance</p> <p>Localisation exacte</p> <p>Mesures in situ :</p>	<p>Type Code Nom</p> <p>02900207920</p> <p>CAP 001502 KERGAMET FORAGE 2.</p> <p>P 0000002153B FORAGE KERGAMET 2.</p> <p>FORAGE</p>	<p>Prélevé le : mardi 30 octobre 2018 à 11h45</p> <p>par : J.L.PLOUHINEC ARS DT 29</p> <p>Type visite : AU</p> <p>Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL</p>								
	Résultats	<table border="0"> <tr> <th colspan="2"><i>Limites de qualité (1)</i></th> <th colspan="2"><i>Références de qualité (2)</i></th> </tr> <tr> <th><i>inférieure</i></th> <th><i>supérieure</i></th> <th><i>inférieure</i></th> <th><i>supérieure</i></th> </tr> </table>	<i>Limites de qualité (1)</i>		<i>Références de qualité (2)</i>		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
<i>Limites de qualité (1)</i>		<i>Références de qualité (2)</i>								
<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>							

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Quimper 2902

(22 Avenue de la Plage des Gueux, ZA de Créac'h Gwen - CS 13031, 29334 QUIMPER cedex Tél : 02 98 10 28 88)

Type d'analyse : NO3 (Code SISE : 00223626)

Dossier : 181030068383011

<i>Limites de qualité (1)</i>		<i>Références de qualité (2)</i>	
<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates (en NO3)

21 mg/L

100,00

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00207920)

Teneur en nitrates conforme à la limite de qualité fixée pour les eaux brutes souterraines utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Pour le Directeur départemental,
la responsable du pôle eaux destinées
à la consommation humaine

signé

Janine CONAN